


OTVOR PRE PRÍVOD VZDUCHU 1000X500 mm
S PROTIDAŽĎOVOU MREŽKOU - jestvujúci

LEGENDA

- K1** NIZKOTEPLOTNÝ KOTOL **Hoval UNO 3 - 360kW**
- K2** KONDENZAČNÝ KOTOL **Hoval ULTRAGAS - 350 kW**
- H** PLYNOVÝ HORÁK -weishaupt- **WG 40 N/1-A, ZM-LN**
- PV** OTVOR PRE PRÍVOD VZDUCHU 1000X500mm S PROTIDAŽĎOVOU MREŽKOU - **JESTVUJÚCI**
- PV1** VETRAČI OTVOR 1000X500mm S PROTIDAŽĎOVOU MREŽKOU
- Z** STOJATÝ ZÁSOBNÍK TÚV **AUSTRIA EMAIL VT 1000 FM**
- D1** DNMOVOD DN 250, DN 300
- 12** KLENUTÉ DNO DN 200

VRBŮRAŤ
PRIESTOR PRE PRELOŽENÉ POTRUBIE
A ROZDELOVAČE UK, VIĎ ČASŤ UK

PRÁCE (ODSTÁNENIE SCHODISKA A ZAMUROVANIE OTVORU)
ZAPOČÍTANÉ V RÁMCI PROJEKTU "CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Stará Lubovňa"



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing.Kretová Agnesa Mierová 70 064 01 Stará Lubovňa
ING. AGNESA KRETOVÁ	ING. AGNESA KRETOVÁ	ING. AGNESA KRETOVÁ	
INVESTOR	Miesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubovňa		
Miesto STAVBY	parcels č. 831/23, k.ú. Stará Lubovňa		
ČASŤ	STAVEBNÉ ÚPRAVY		
AKCIA	Rekonštrukcia kotolne energobloku L/N a výmena rozvodov		
OBSAH	PÁDORYS PÁVODNEJ KOTOLNE		
	Dátum	03/2021	
	Formát	2 A4	
	Stupeň	SP	
	Mierka	1:100	Č. výkresu P-2