



LEGENDA

- K1** NIZKOTEPLOTNÝ KOTOL Hoval UNO 3 - 360kW - JESTVUJÚCI
KONDENZAČNÝ KOTOL Hoval ULTRAGAS - 350 kW - JESTVUJÚCI
- K2** PLYNOVÝ HORÁK - weishaupt - WG 40 N/1-A, ZM-LN - JESTVUJÚCI
- H** STOLATÝ ZÁSOBNÍK TŮV AUSTRIA EMAIL VT 1000 FM - JESTVUJÚCI
- Z** DYMŮVOD DN 250 - NAVROHOVANÝ
- D1** DYMŮVOD DN 300 - JESTVUJÚCI
- D2** OTVOR PRE PRIVOD VZDUCHU 2x500x500mm S PROTIDAŽDĎOVOU MREŽKOU
- V1** OTVOR PRE VETRVANIE 1000x300mm S PROTIDAŽDĎOVOU MREŽKOU
- V2** VZDUCHOVOD - OTVOR PRE VETRVANIE 1000x300mm S PROTIDAŽDĎOVOU MREŽKOU

1 VSTUPNÉ DVERE DO KOTOLNE DVOJKRIDLOVÉ OCELOVÉ 1300x2300mm

PRESKLENÉ S VETRVACÍMI OTVORMI 2x1000/500 - NAVROHOVANÉ

P PROTIPŮŽIARNE DVERE EW-30/D3-C

VYBURAŤ

PRIEČKA HR:250 Z YTONG, NAVROHOVANÁ V RÁMCI PROJEKTU
CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Stará Lubovňa

ZAMUROVAŤ

POZNÁMKA

- ZMENA VEĽKOSTI KOTOLNE VYBUDOVANÍM PRIEČKY
- PLYNOVÉ KOTLY JESTVUJÚCE, PAVODNÉ UMIESTNENIE
- ROZVOD PLYNU JESTVUJÚCI
- DYMŮVOD D2 - JESTVUJÚCI
- DYMŮVOD D1 - NAVROHOVANÝ
- VETRVANIE - NAVROHOVANÉ

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT | ING. AGNEŠA KRETTOVÁ | VYPRACOVAV | ING. AGNEŠA KRETTOVÁ | KRESLIL | ING. AGNEŠA KRETTOVÁ |
| INVESTOR | Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubovňa | MIESTO STAVBY | parcely č. 831/23, k.ú. Stará Lubovňa | ČASŤ | STAVEBNÉ A ÚPRAVY |
| AKCIA | Rekonštrukcia kotolne energobloku LN a výmena rozvodov | | | | |
| OBSAH | PODORYS KOTOLNE | | | | |
| Ing. Krettová Agneša Mierová 70 064 01 Stará Lubovňa mobil : 0903 639 093 email : agnes.krett@gmail.com | | | | | |
| Dátum 03./2021 | | | | | |
| Formát 2 A4 | | | | | |
| Stupeň SP | | | | | |
| Mierka 1:50 | | | | | |
| Č. výkresu P-3 | | | | | |